

시험성과대비표

- 품 명 : WIRE MESH (#4X100 X100)
- 제조회사 : 연 신 철 강
- 공급회사 : 연 신 철 강
- 시험결과 : 양 호

시험성과

		단위	시방기준	허용오차	시험성과	비고
치수	선지름	mm	5.8(D)	± 0.1	5.79	KSD 7017-07
	망눈치수	mm	100, 100	± 10 또는 7.5%	99, 101	
인장강도		N/mm ²	490이상	-	499	
단면수축율		%	30이상	-	56	
용접점전단강도		N/mm ²	250이상	-	330	

20

연신철강

대표자 최연국

